



Nybøl Vandværk  
  
Bispevænget 42, Nybøl  
6400 Sønderborg

Att.: Torben Moos

Registrernr.: 001624  
Kundenr.: 07318  
Ordrenr.: 816838  
Prøvenr.: 89035001

Modt. dato: 2008.01.15

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nybøl Vandværk  
Bispevænget 42, Nybøl, 6400 Sønderborg  
Prøvested.....: **Nybøl Vandværk Ledningsnet - V20000600/4533000699**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøveudtagning...: 2008.01.15 kl. 10:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (IHA)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2008.01.16 kl. 03:09 - 2008.02.01

	Prøvenr.: 89035001	Prøve ID:	Prøvemærke: <b>Katforte 20, køkken</b>	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.013	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	<b>normal</b>				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>8.3</b>	<b>gr. C</b>			DS2250	
pH	<b>7.4</b>	<b>pH</b>		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	<b>60</b>	<b>mS/m</b>	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	<b>10.4</b>	<b>mg/l</b>		> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sønderborg Kommune, Natur og Miljø, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006

**Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006**

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

01. februar 2008

Kundecenter: tlf.70224256 Sys Bisgaard Hansen  
Kontaktperson  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.