



Nybøl Vandværk

Bispevænget 42, Nybøl  
6400 Sønderborg

Att.: Torben Moos

Registrernr.: 024906  
Kundenr.: 07318  
Ordrenr.: 816838  
Prøvenr.: 23085539

Modt. dato: 2009.01.29

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nybøl Vandværk  
Bispevænget 42, Nybøl, 6400 Sønderborg  
Prøvested.....: **Nybøl Vandværk Ledningsnet - V20000600/4533000699**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Sottrupvej 1. udendørshane**  
Prøveudtagning...: 2009.01.29 kl. 13:51  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (TRO)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.01.30 kl. 02:34 - 2009.02.02

Prøvenr.: 23085539	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.9	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	60	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	10.5	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sønderborg Kommune, Natur og Miljø, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.72187295 Elisabeth Lyngby  
Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

06. februar 2009

*Elisabeth Lyngby.*