



Stenderup Vandværk

Stenderup 40
6400 Sønderborg

Att.: Brian Petersen

Registrernr.: 565874
Kundenr.: 07320
Ordrenr.: 816869
Prøvenr.: 56587401

Modt. dato: 2007.01.24

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Stenderup Vandværk
Stenderup 40, 6400 Sønderborg
Prøvested.....: **Stenderup Vandværk Ledningsnet - V20000500/4533000599**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2007.01.24 kl. 08:25
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (USB)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode....: 2007.01.24 - 2007.02.07

Prøvenr.: 56587401		**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:					
Prøvemærke: Stenderup 18b køkken		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	3 ant./100ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml			i.m. Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	8 Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
pH	7.7 pH		7.0-8.5	DS 287	
Ledningsevne	58 mS/m		>30	MK4258-DSEN2788	5
Jern (Fe)	0.022 mg/l		0.2	SM3120-ICP	15
Iltindhold	8.0 mg/l		> 5	DS/EN 25814-1	5

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	7.8 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Indholdet af coliforme bakterier overholder ikke kvalitetskravet til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sønderborg Kommune, Natur og Miljø, Rådhusstrøget 10, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Ejvind J. Andersen
Kontaktperson

07. februar 2007

Ejvind J. Andersen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.