



Nybøl Vandværk

Bispevænget 42, Nybøl
6400 Sønderborg

Registrernr.: 045540
Kundenr.: 07318
Ordrenr.: 816838
Prøvenr.: 23072001

Att.: Torben Moos

Modt. dato: 2009.11.11

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Nybøl Vandværk
Bispevænget 42, Nybøl, 6400 Sønderborg
Prøvested.....: **Nybøl Vandværk Ledningsnet - V20000600/4533000699**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2009.11.11 kl. 08:45
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (IHA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.11.11 kl. 23:47 - 2009.11.15

	Prøvenr.: 23072001	Prøve ID:	Prøvemærke: Katforte 20, køkken	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	1	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.047	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.4	gr. C			DS2250	
pH	7.2	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	60	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.4	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sønderborg Kommune, Natur og Miljø, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

16. november 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.